WÓJT
GMINY NOWA SUCHA
woj. mazowieckie

Nowa Sucha, dnia 06 sierpnia 2021 r.

ZP:271.9.2.2021

Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **„BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE SZLACHECKIM”**, w odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do SIWZ wyjaśnia:

Poniższe zapytania jednego z oferentów:

Pytanie 1

W dokumentacji brak jest na dopuszczaniu wody do kotła stacji uzdatnia /demineralizacji wraz z całą armaturą (filtr + zawór antyskażeniowy + zawór zwrotny itp…) , której to bezwzględnie wymaga producent kotłów aby utrzymać gwarancję. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze i rysunkach.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zaprojektowany kocioł z wymiennikiem stalowym nie wymaga demineralizacji wody.

Zgodnie z art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1919 z późn. zm.) Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub producentów. Art. 99 ust. 5 ustawy Pzp zezwala na opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W SWZ w Rozdziale III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zmieszczony jest zapis:

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

1) *Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.*

2) *Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.*
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust. 5 i ust. 6 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny".
3) *Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.*
4) *Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne.*

W przypadku, gdy Wykonawca planuje zamontowanie innego typu kocioł, Zamawiający będzie wymagał, aby zaproponowany kondensacyjny kocioł gazowy posiadał znamionową moc cieplną nie mniejszą niż 170 kW oraz sprawność nie mniejszą 96%. Wszelkie inne dodatkowe urządzenia wymagane przez producenta kotła, wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie, tak aby była zapewniona gwarancja.

Pytanie 2

Czy w projekcie kotłowni nie powinno być filtroodmulnika magnetycznego , który ochrania kocioł przed powrotem zanieczyszczeń do kotła, - wymóg producenta kotłów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego.

W dokumentacji projektowej jest zaprojektowany separator zanieczyszczeń DN50 na powrocie do kotła.

Pytanie 3

Czy z kotła należy przewidzieć sterowanie ciepłą wodą ? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie jest wymagane.

Pytanie 4

Ile jest obiegów grzewczych w szkole i czy przewidujecie Państwo sterowanie obiegami w celu minimalizacji zużycia gazu.

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie jest wymagane sterowanie obiegami grzewczymi. Kocioł kondensacyjny będzie funkcjonował z płynnie regulowaną temperaturą na zasileniu, w pełnym zakresie zmian temperatury zewnętrznej.