GMINA NOWA SUCHA
96-513 Nowa Sucha, pow. Sochaczew
woj. mazowieckie
Regon: 750148377, NIP: 837-16-93-792

ZP. 271.9.2.2022

Nowa Sucha, dnia 12.07.2022 r.

Wójt Gminy Nowa Sucha działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym **zadanie inwestycyjne p.n. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne"** informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5, jak zaznaczył Wykonawca oprawy o deklarowanej temperaturze od -40°C do 40°C, badane są w temperaturze do +50°C, właśnie na wypadek konieczności przeprowadzania krótkotrwałych testów w sytuacji gdzie temperatura otoczenia mogłaby przekraczać 40°C.

Ponadto deklarowana przez producenta temperatura pracy, dotyczy temperatury otoczenia, a nie korpusu oprawy. Korpus oprawy podczas słonecznego dnia, w którym temperatura otoczenia dochodzi do 40°C, rozgrzewa się do temperatury znacznie przekraczającej określone przez Zamawiającego 45°C, w związku z powyższym, jeśli Zamawiający chce się kierować temperaturą jaką może osiągnąć korpus oprawy podczas słonecznego dnia, proponuje podnieść oczekiwany zakres temperatury pracy od -40°C do +70°C.

Wykonawca prosi o ponowne przeanalizowanie odpowiedzi oraz jej weryfikację i przyjęcie zakresu pracy oprawy w temperaturach otoczenia w przedziale -40°C do +40°C, co w zupełności wystarczy do trwałej i bezawaryjnej pracy opraw w całym okresie jej eksploatacji, niezależnie od pory dnia i zewnętrznej temperatury występującej podczas przeprowadzania testów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.

Pytanie 2

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 6, Wykonawca oczywiście zgadza się z twierdzeniem Zamawiającego, że ten nie ma obowiązku przeprowadzania badań celem skonstruowania specyfikacji. Jednak Zamawiający jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest do zachowania gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, a co za tym idzie podczas tworzenia specyfikacji przetargowej kierować się realnymi potrzebami, i unikać wprowadzania do specyfikacji zapisów które mogłyby w sposób nadmierny ograniczać konkurencyjność postępowania, i nie będąc jednocześnie podyktowane realnymi potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca nie twierdzi, że ograniczenie powierzchni bocznej wiatrowej jest pozbawione zasadności, a jedynie poziom do jakiego ograniczył ją Zamawiający. Warunki klimatyczne występujące w Polsce umożliwiają w sposób swobodny do stosowania opraw o powierzchni bocznej wiatrowej do 0,04m2, w sposób nie stwarzający zagrożenia, nawet w przypadku występowania ekstremalnych warunków pogodowych.

Ograniczenie powierzchni bocznej wprowadzone przez Zamawiającego ogranicza konkurencję do konkretnego produktu konkretnego producenta. Wykonawca prosi o wskazanie co najmniej 3 różnych produktów o powierzchni bocznej wiatrowej nie przekraczającej wymogów Zamawiającego, celem wykazania zachowania wymaganej konkurencyjności postępowania, bądź dopuszczenie opraw o powierzchni wiatrowej nie przekraczającej 0,04m2.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka