

Nowa Sucha, dnia 07.08.2023 r.

ZP:271.12.3.2023

Wójt Gminy Nowa Sucha działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym **zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa Skateparku w gminie Nowa Sucha”** informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy Zamawiający udostępni informacje o wymaganej grubości podbudowy oraz grubości płyty betonowej? Parametry pozwolą dokonać prawidłowej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z przeprowadzonego rozeznania dla wykonania skateparku w miejscowości Kozłów Biskupi należy wykonać:

- *Usunięcie humusu koparko- sypcharką,*
 - *Nawiezenie podbudowy z piachu ok. 20cm oraz zagęszczenie jej,*
 - *Wykonanie nawierzchni betonowej/ płyty betonowej z betonu szlifowanego grubości 15cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym stalowym.*
 - *Wykonanie dylatacji.*
2. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zbrojenia płyty betonowej włóknami polimerowymi, czy ma być ona zbrojona tradycyjnie – zbrojeniem stalowym? Jeśli zbrojeniem stalowym, to proszę określić czy płyta ma być pojedynczo, czy podwójnie zbrojona?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na ograniczone środki pieniężne Zamawiający nie bierze pod uwagę zbrojenia tradycyjnego wykonanego ze stali. Zamawiający preferuje alternatywną wersję wykonanie zbrojenia rozproszonego- stalowego.

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka