MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.6640.715.2015
Miejscowość		STARA SUCHA
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	142805_2
	Nazwa	NOWA SUCHA
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	Nr 0023
	Nazwa	STARA SUCHA
Skala mapy		1:1000
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/7
	Wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		🟩
Mapa jest aktualna na dzień		03.08.2015 r.
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do iwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Usługi Geodezyjne
MapKAM
Kamil Robak
96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23 m.41
tel. 886-367-968
NIP 837-163-[illegible]-62, REGON 147389490

Nazwa wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Paweł Papierz
Upr. GGK Nr 18777
tel. 501-093-581

Imię i nazwisko nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Sochaczew dnia 12.10.2015 r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego
P.1428 .2015. 2415

Sochaczew, dn. 14.10.2015

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ:
Z up. Starosty
Irena Kaca
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

K10
K11
KS-PCV150 Przecisk
rura osłonowa stalowa
D=273x7.1 L=19m
P3 6
85,20 83,22
P3 7
85,20 83,20
Zabezpieczenie kabla zgodnie ze schematem
85,50 82,95
P3 8
85,50 82,88
P3 9
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=16m
K12
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
85,50 82,75
P3 10
K13
K14
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
85,50 82,63
P3 11
K15
K16
K17
P3
Przepompownia ścieków
85,80 82,33
85,60 82,42
P3 12
86,00 83,98
P3 16
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
KS-PCV200 Przecisk rura osłonowa stalowa 356x10.1 L=15m
K18
85,70 84,15
P3 15
P3 14
K19
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
85,75 84,33
K20
P3 13
86,00 84,50
P2 21
86,00 84,50 studnia rozprężna
86,00 84,39
P2 22
K21
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
P2 23
86,40 84,18
K22
86,60 83,90
86,60 83,97
P2 24
P2 25
87,00 83,78
P2 26
KS-PCV200 Przecisk rura osłonowa stalowa D=356x10.9 L=15m
86,80 83,62
P2 27
K23
K24
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
86,50 83,41
P2 28
86,40 83,33
P2 29
KS-PCV150 Przecisk rura osłonowa stalowa D=273x7.1 L=15m
K52
86,40 83,12
P2 30

ZARZĄD POWIATU w SOCHAC

ZAŁĄCZNIK
do ~~pisma~~ / decyzji
Nr 91.2016
z dnia 16.05.2016

LEGENDA:

───	sieć kanalizacji sanitarnej
– – –	przewód tłoczny kan. sanitarnej
───	przyłącze kanalizacji sanitarnej
P1/6	studnia nr 6 zlewni przepompowni ścieków nr 1
K1	numer przyłącza kanalizacji sanitarnej
P1	przepompownia ścieków
85,90	rzędna terenu
82,47	rzędna dna kanału

PPHU KRZYSZTOF BIŃKOW
ul. Zamoyskiego 3 96-500 Sochaczew

OBIEKT	SIEĆ KANALIZACJI SAN PRZEJŚCIE POD DROGĄ
ADRES	STARA SUCHA dz. 103 Gmina: NOWA SUCHA
PRZEDMIOT	PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Bińkowski
DATA	kwiecień 2016 r.