WÓJT
GMINY NOWA SUCHA
woj. mazowieckie

Nowa Sucha, dnia 25 lutego 2019 r.

ZP:271.1.2.2019

Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie Nowa Sucha**", w odpowiedzi na zapytania jednego z oferentów do SIWZ wyjaśnia:

Poniższe zapytania jednego z oferentów:

Pytanie 1

Czy w przypadku zmiany kąta na sieci kanalizacyjnej konieczne będzie zastosowanie dostępnych na rynku kinet DN425 z wyprofilowanym kanałem o określonym (potrzebnym, np. 30,60,90 stopni) kącie?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Pytanie 2

Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzenia w wyniku zamarzania?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur tworzywowych karbowanych dwuwarstwowych lub alternatywnie rury trzonowe z PVC lite.

Pytanie 4

Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych.

Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki włazowej zaprojektowanych i opisanych w siwz uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:

- dostosowane do obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością zwieńczenia w klasie D400
- dopuszczalna głębokość 6m
- maksymalny poziom wody gruntowej 5m

– szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
– uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.
Czy jest możliwe obniżenie któregokolwiek z tych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zastosowanie studni tworzywowych odpowiadających normie PN-EN 13598-2

Pytanie 5

Jako uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych zostały wskazane studzienki inspekcyjne z PP n425 mm.

Cechą charakterystyczną części studzienek na polskim rynku jest wyposażenie w nastawne kielichy połączeniowe oraz możliwość uzyskania każdego kąta (np. 47,115,212 stopni) podczas budowy kanalizacji. Czy możliwe jest dostarczenie studzienek których zmiana kierunku przepływu nastąpi przed lub za studnią za pomocą kolan mając na uwadze dostępne w/w rozwiązania?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur trzonowych o średnicy wewnętrznej od 400 mm do 425 mm i dopasowanych do nich rur teleskopowych.

Pytanie 7

Cechą charakterystyczną niektórych studzienek jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kinet, które do wykonania zmiany kąta kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści rury teleskopowe z rdzeniem spienionym, montowane do włazów za pomocą śrub?

Odpowiedź Zamawiającego.

Rury teleskopowe z rdzeniem litym

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zwieńczenie studni 425 rurą teleskopową z włazem dnnnnn315?

Odpowiedź Zamawiającego.

Nie

Pytanie 10

Czy Zamawiający będzie wymagał dla włazów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?

Odpowiedź Zamawiającego.

Tak

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka